

ФБУ "Алтайский ЦСМ" Испытательный центр.
656010 г.Барнаул, ул. П.Сухова, 4а; Тел/факс:(3852) 50-67-54; e-mail:foodlab@altcsm.ru
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц под номером RA.RU.21АЮ18 08 апреля 2016 г.



Утверждаю
Начальник испытательного центра
_____ Д.С. Стукалов

Протокол испытаний № 303 от 13.07.2021

Образец: Кирпич силикатный ГОСТ 379-2015

Заказчик: ПСК ООО

Дата получения образца: 06 Июля 2021 г.

Испытания проводились с 06.07.21 по 13.07.21 по адресу г. Барнаул, ул. П.Сухова, 4а

Регистрационный номер(номер технического задания): б/н № акта отбора пробы и НД на отбор пробы: отбор произведен заказчиком

Цель проведения испытаний: Технологический контроль Кол-во образца 2 кг

Условия испытания: Температура - 25.9 °С Влажность - 50 отн.% Барометрическое давление - 97.6 кПа

Протокол № 303 Лист 1 из 1

| Наименование опред. показателей | Нормы по НД | Результат | Погрешность | Наименование СИ, ИО | НД на метод испытания |
|--|----------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| Удельная эффективная активность, Бк/кг | не более 370,0 | 61,6 | 16,9 | Спектрометр.ком-с ПРОГРЕСС-БГ | ГОСТ 30108 |

1. Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
2. Частичное воспроизведение протокола испытаний без письменного разрешения испытательного центра воспрещается.
3. Исправления оформляются отдельным протоколом.

Ответственный за оформление протокола _____

И.В. Смирнова