

№ 002516



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 27.09.2021г по 26.09.2024г.

Код ОКПД 2 23.61.11.131

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41.H001775

Код ТН ВЭД 681011

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК»
ОГРН 1142223007486. ИНН 2222825856. КПП 222101001. Адрес: г. Барнаул,
ул. Силикатная, 16, офис 10, телефон: +7 (3852) 68-01-21, email: psk22@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК»
ОГРН 1142223007486. ИНН 2222825856. КПП 222101001. Адрес: г. Барнаул,
ул. Силикатная, 16, офис 10, телефон: +7 (3852) 68-01-21, email: psk22@list.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Фрагмент стеновой конструкции толщиной 120 мм, выполненной из силикатного
одинарного рядового полнотелого кирпича, выпускаемого по ГОСТ 379-2015 Кирпич,
камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия.
Выпускаемые по ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные
силикатные. Общие технические условия. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон № 123 от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости REI 120

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1813 от 14.09.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи») № RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до
17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Быстрова М.Н.

